



SIGNATURFORKLARING:

Kloakledninger
 Ex. ledninger Proj. ledninger

- Fællesledning - gravitation
- Spildevandsledning - gravitation
- Regnvandsledning - gravitation
- Vejafvandsledning
- Længden - dimension og materiale - fald

10.7m ø300bt 4.7%

Brønd med:
 - Knudeid
 - Dækskote
 - Bundkote
 - Dybde
 - Dimension og materiale

Regnvandsstik med skelbrønd (vandlås).
 Spildevandsstik med skelbrønd
 Stik kl. 12 / Grensrør / påhug / stikledning der er afproppet

Brønd med hævet tilløb
 Ledning som sløfjes

Privat kloakledning (skitseret fra byggesagsarkiv)
 Vejrist

Diverse

- OBS Funktion af stik undersøges
- Geoteknisk boring

Noter
 - Stikledninger udføres i ø160 mm PVC, med mindre andet er oplyst

Dato	15.08.2024	Projektleder	MKJ	Kontrol	SBP	Godkendt	MKJ	Revisionsnoter	Ændring af dimensioner og fald på brønde og ledninger	Rev.	1
Separatkloakering Løvel Niels Jernes Vej 14 9220 Aalborg Ø											
Kloakplan Gillebakken								Sagsnr.	2024021	Koordinatystem	UTM ZONE 32N
								Målestok	1:200	Kotesystem	DVR90
Dato	19.07.2024	Projektleder	MKJ	Projekteret	MKJ	Tegnet	AKP	Kontrol	SBP	Godkendt	MKJ
								Tegn. nr.	140	Rev.	1